

**EL JEFE DE LA OFICINA DE INFORMATICA
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO**

CERTIFICA:

Que, debido a las lluvias presentadas durante los días 01-02 de Septiembre de 2016, en el área metropolitana de Barranquilla, se presentaron daños en los circuitos y/o acometidas eléctricas que entrega la empresa prestadora de servicios de energía eléctrica “ELECTRICARIBE” en las instalaciones de la Universidad del Atlántico sede ciudadela universitaria.

Por lo anterior se activó la solución de contingencia, iniciando la puesta en operación de una planta eléctrica la cual mantuvo en suministro de energía al edificio donde se ubica el DataCenter de la Universidad, la cual mantuvo los servicios activos durante los días antes mencionados.

En el día de ayer se presentó fallas en el suministro de aire frío al DataCenter, lo cual ocasiono un aumento en la temperatura ambiente y se mantuvo operativo los servidores, equipos activos de comunicaciones y UPS hasta el máximo nivel de temperatura admisible para la operación de servicios y servidores ubicados en el DataCenter hasta las 4:30 p.m., hora en la que se inició un apagado controlado de servicios, servidores, equipos activos de comunicaciones, UPS y demás equipos y elementos necesarios para el funcionamiento del área.

La presente certificación se expide el día 05 de septiembre del año 2016.

Cordialmente,



Ing. Mg. Yesid Pacheco Cabana
Jefe de la Oficina de Informática (e)