



Shirley Giraldo <shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co>



OK

Invitación pública No. 6 de 2015

Jenny Maritza Arias Marulanda <jmarias@airefritermica.com>
Para: shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co

12 de mayo de 2015, 11:43

Buen día,

Para la invitación pública No 6 de 2015, se habla de planos y cálculos de cargas existentes.
Por favor nos envían planos, cálculos de carga y especificaciones técnicas.

Gracias.

Por favor confirmar lectura.

Atentamente,



Jenny Arias

Ing. Mecánica

AIREFRITERMICA

C.CIAL FIDUCENTRO ESP-12 PEREIRA

PBX:(6)) 3333431

CEL: 3113110008

CORREO: proyectos@airefritermica.com

gerencia@airefritermica.com

SERVICIOS: mantenimiento@airefritermica.com

CONTABILIDAD: contabilidad@airefritermica.com

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este e-mail y en todos sus archivos anexos es confidencial de **AIREFRITERMICA**. Solo para uso individual del destinatario o entidad a quienes está dirigido. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, distribución, difusión o copia de este mensaje está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, le ofrecemos disculpas, por favor elimínelo inmediatamente y notifique de su error a la persona que lo envió, absteniéndose de divulgar su contenido y anexos

Q Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en sus manos.

(2)



Shirley Giraldo <shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co>

OBSERVACIONES

ALEJANDRA CUERVO <ventas3@refriplast.com.co>
Para: shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co

14 de mayo de 2015, 13:15

Muy buenas Tardes

Señores

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Con el fin de participar **INVITACIÓN PÚBLICA No. 06 DE 2015 UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO** solicito amablemente reemplazar los siguientes códigos de UNSPC

- 401016 Circulación de aires y piezas y accesorios REEMPLAZARLO POR **401018 EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS**
- 401419 Conductos REEMPLAZARLO POR **4014** YA QUE TODOS LOS CODIGOS EMPEZADOS POR 4014 SON RESPECTIVOS CON CONDUCTOS
- 401752 "Y" de conexión para tubos REEMPLAZARLO POR **401717 ADAPTADORES DE TUBOS**
- 401831 Accesorios de tubos REEMPLAZAR POR **401417 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIO**

Teniendo en cuenta que hemos realizado contratos con estas clasificaciones

Ademas de esto

Solicito amablemente cambiar el indicador de ENDEUDAMIENTO ya que ustedes requieren menor o igual a 0.30 y requerimos que lo cambien a menor a 0.40

Cordialmente,

—

ALEJANDRA CUERVO

Asistente Licitaciones

Tel.3687738 Ext.: 207

 Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: logo

(3)

OK



Shirley Giraldo <shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co>

OBSERVACIONES INVITACION PUBLICA No. 06 DE 2015

Comercial1 - Refrisistemas <comercial1@refrisistemas.co>
Para: shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co

16 de mayo de 2015, 12:37

Buenas tardes,

Adjunto carta de observaciones para el proceso en mención

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

REFRISISTEMAS DEL CARIBE S.A.S.

Te: 3720606 EXT 107 celular : 3165272285

CARRERA 46 # 54 - 55

BARRANQUILLA



Este mensaje no contiene virus ni malware porque la protección de avast! Antivirus está activa.



CARTA OBSERVACIONES UA.pdf
716K

Barranquilla, Mayo 16 de 2015

Señores
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Ciudad.

Asunto: OBSERVACIONES Invitación Pública No. 06 de 2015 – "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 280 TONELADAS DE AIRE ACONDICIONADO (SISTEMA HVAC) PARA EL CENTRO CULTURAL UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO – SEDE NORTE".

Cordial Saludo.

REFRI SISTEMAS DEL CARIBE SAS se encuentra interesado en participar en el proceso en mención, pero nos surgen al respecto las siguientes observaciones:

1. En el numeral 6.1.11 en el Certificado de Registro Único de Proponentes – RUP solicitan estar clasificados UNSPC:

40 10 15 Ventilación
40 10 16 Circulación del Aire y piezas y accesorios
40 10 17 Enfriamiento
40 14 19 Conductos
40 17 52 "Y" de conexión para tubos
40 18 31 Accesorios de Tubos
72 15 12 Servicio de Construcción y Mantenimiento de HVAC calefacción y Enfriamiento y Aire Acondicionado
72 15 41 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Sistemas de Distribución y Acondicionamiento.

Solicitamos si es posible estar habilitados con la inscripción de cualquiera de los códigos en mención.

2. En el numeral 6.3.1 la experiencia del Proponente se debe resaltar en el RUP mínimo tres (3) contratos suscritos o privadas en los que el objeto del contrato corresponde o sea similar al objeto establecido en el presente documento de acuerdo con todos los código UNSPSC requeridos, y la sumatoria de los valores de los contratos sea igual o superior al presupuesto oficial estimado en el presente documento.

Solicitamos si es posible certificar la experiencia por medio de Certificaciones Físicas ó Contratos que no se encuentren inscritos en el RUP.



3. En el numeral 6.2.2. en cuanto a los indicadores financieros el Índice de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual a (0,30) **Habilitado y/o Clasificatorio.**

Solicitamos se considere este indicador aumentando su valor ya que se considera muy bajo y difícil de cumplir.

Agradecemos la atención prestada y su positiva respuesta a lo requerido.

Atentamente,

JENNIFER ALVAREZ GALLEGO
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. # 22.491.956

CARRERA 46 # 54 – 55

TELEFONO: 3720606 – 3708181

Comercial1@refrisistemas.co



Shirley Giraldo <shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co>

INVITACION PUBLICA No. 06 DE 2015

Ingeniería CC AIRES <ingenieria@ccaires.com>

16 de mayo de 2015, 10:56

Para: shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co

Buenos días, Shirley.

En los requerimientos técnicos las especificaciones están incompletas. El diseñador del proyecto debe suministrar las especificaciones claras, por ej:

- 1.-Bomba de condensación (Capacidad ?, volt ? no hay especificaciones)
- 2.-Torre de enfriamiento ?
- 3.-Extractor helicocentrífugo ?
- 4.-Unidad manejadora convenciones ?
- 5.-Válvulas de corte de que dimensiones?
- 6.-Válvulas de balanceo de que dimensiones ?

—
Jesus Alberto Baños

CC AIRES S.A.S.

Departamento de Ingeniería



Distribuidor autorizado de Carrier en Colombia

www.ccaires.com

Dirección: Cra. 42H No. 84B - 77

Oficinas: (+57 5) 3782164 Ext. 109

Celular: (+ 57) 3155545381



Shirley Giraldo <shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co>

5

OK

INVITACION PUBLICA N° 6 DE 2015 - COMPRA 280 TONS SISTEMA HVAC, CENTRO CULTURAL

Climatec -Ivan <contacto@climatecservicios.com>

19 de mayo de 2015, 14:53

Responder a: contacto@climatec.co

Para: shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co

Cc: Oscar Rodriguez <oscar@climatec.co>, irodriguez@climatec.co, ASISTENTE GERENCIA <asistente@climatec.co>

APRECIADOS SEÑORES,

CONFIRMAMOS PARTICIPACION EN EL **CONCURSO PUBLICO N° 6 DE 2015**, CORRESPONDIENTE A EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 280 TONELADAS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL CENTRO CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO.

IGUALMENTE Y DADO QUE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METALMECANICO Y CONCRETAMENTE DE AIRE ACONDICIONADO, ARROJAN RESULTADOS FINANCIEROS, CON INDICE DE ENDEUDAMIENTO SUPERIOR AL INDICADO PARA PARTICIPAR EN LA INVITACION PUBLICA, ATENTAMENTE SOLICITAMOS CONSIDERAR UN INDICE DE ENDEUDAMIENTO SUPERIOR A 0.4, CON EL FIN DE PERMITIR LA PARTICIPACION DE UN MAYOR NUMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR, INCLUIDA LA NUESTRA, **CLIMATEC SERVICIOS SAS**.

DE ANTEMANO AGRADECEMOS LA ATENCION QUE SE SIRVAN PRESTAR A LA PRESENTE Y QUEDAMOS ATENTOS A SU RESPUESTA,

CORDIALMENTE,

ING. OSCAR RODRIGUEZ B.
REPRESENTANTE LEGAL
CEL: (315) 716-5191



Shirley Giraldo <shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co>

(6)

OK

OBSERVACIONES INVITACIÓN PÚBLICA, No. 06 DE 2015

Jeison Virguez <automatizacion@aireflex.com>
Para: shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co

21 de mayo de 2015, 14:58

Buenas tardes,

Partiendo del principio de oportunidad para los procesos de contratación publica les solicitamos acomedidamente se flexibilice los indices financieros solicitados en el proceso de la referencia :

Indice de Endeudamiento: Deberá ser menor o igual a (0,70)

Respecto a la experiencia acreditada, solicitamos esta experiencia pueda ser acreditada mediate certificaciones expedidas por las entidades contratantes, ya que los codigos solicitados son muy especificos y el tiempo requerido para actualizar el RUP con estos codigos no se acomoda al plazo de entrega de la licitación.

Igualmente les agradecemos sea extendido el plazo para entregar la licitación para el 29 de mayo, ya que se requieren días adicionales para enviar la licitación desde Bogotá.

Esperando una respuesta positiva de su parte y agradeciendo su atención.

Cordialmente,

—
JEISON VIRGUEZ

GERENTE DE PRODUCTO
Aireflex de Colombia sas.
Calle 21 No. 44-30
PBX. (57-1) 295-8548 Ext. 112
CEL. 312-432-0168
www.aireflex.com
Bogotá - Colombia



Soluciones Integrales de Automatización y Control.

Antes de imprimir este mail piense bien si es realmente necesario, si no lo es, evite imprimir para ayudar a la conservación de nuestro medio ambiente.

*(Aviso de Confidencialidad. Este mensaje y sus anexos está dirigido para ser usado por su(s) destinatario(s) exclusivamente y puede contener información confidencial y/o reservada protegida legalmente. Si usted no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o reproducción del mismo, o de cualquiera de sus anexos, está estrictamente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquenos inmediatamente y elimine su texto original, incluidos los anexos, o destruya cualquier reproducción del mismo. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S., ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de las mismas. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia, AIREFLEX DE COLOMBIA S.A.S. no se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en cualquier equipo o programa del

(7)

OK



Shirley Giraldo <shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co>

INVITACIÓN PÚBLICA No. 6 de 2015

Duberth Gomez <comercial@termosolucionessa.com>
Para: shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co

21 de mayo de 2015, 15:29

Buen día señores,

Por medio de la presente nos permitimos enviar nuestras observaciones al respecto del proceso en mención,

En los pliegos de condiciones no son muy claras las especificaciones técnicas de los equipos solicitados, sin esto es imposible cotizar, y le tiempo entre la audiencia de aclaración de pliegos y la entrega de la oferta está muy próxima, para un proyecto de esta envergadura, ya que para equipos chiller y todo lo necesario para esta instalación, tenemos las siguientes inquietudes:

- Capacidad de enfriamiento de los chiller
- Tipo de tecnología del Chiller tipo de compresor, refrigerante,
- Eficiencia NLPV, IPLV, condiciones de entrada y salida del agua fría y de agua de condensación.
- Ubicación del Equipos para determinar maniobras de izaje y puesta en sitio.
- Capacidad de la torre de enfriamiento caudal de agua, temp de entrada y salida de agua.
- Capacidad del tanque de expansion.
- Tipos de válvulas de control 2Vias o 3 vias.
- Bombas de circulacion de agua, Tipos, caudales y caidas de presion.
- Distribución de conductos de aire.
- Capacidades unidades manejadores, capacidad total, sensible, latente
- condiciones de entrada y salida de agua y aire así como caudales.

Por lo que solicitamos se extienda el plazo para presentar ofertas por lo menos unas dos

semanas, ya que no es tiempo suficiente para presentar oferta,

Favor confirmar recibido del correo,

Cordialmente,

DUBERTH GOMEZ ROMERO
DIRECTOR COMERCIAL

comercial@termosolucionessa.com

Phone and Fax:(575)368-5064 - 3565972

Cellular Phone:57-316-446-5258

Cellular Phone:57-300-498-1136

Barranquilla-Colombia

www.termosolucionessa.com