Universidad del Atlántico
DEPARTAMENTO DE BIENES Y SUMINISTROS

Puerto Colombia, 29 de abril de 2014

Doctor
Jesús Alberto Baños
CC AIRES S.A.S.
Departamento de Ingeniería
ingenieria@ccaires.com
Ciudad

A QUIEN LE INTERESE

Asunto: Respuesta observaciones al Pliego de Condiciones de la Invitación Pública de Menor Cuantía No. 017 de 2014, cuyo objeto consiste en: "*Desmontar, suministrar e instalar de equipos de refrigeración en las diferentes dependencias académicas de la sede norte*".

Respetado Doctor:

Con toda atención, nos permitimos dar respuesta a las siguientes observaciones presentadas vía correo electrónico al Departamento de Gestión de Bienes y Suministros.

Primera observación:

*"*El equipo de Laboratorio de carboquimica está especificado como aire acondicionado central pero no se referencia ducteria, ni rejillas ?*
**El equipo de química y farmacia, no se le especifica ducteria tampoco, ni guarda termostato".*

Respuesta:

El equipo para el laboratorio de Carboquimica, no es un aire central sino un piso techo se dió un error de transcripción ahí, por lo que no lleva ductería, ni rejillas.

La ductería del equipo para Química y farmacia ya existe solo sería emplamar este a la misma.

En ninguno de los equipos se está solicitando Guarda Termostato.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a efectuar la respectiva modificación mediante Adenda No. 1.

Cordialmente,

Maria Adelaida Berdugo Arango
Jefe
Departamento de Gestión de Bienes y Suministros